

**Расчет фактического показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающей организации ОАО "Теплоэнерго"**

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации определяется в соответствии с пунктом 35 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452

$$P_{\text{п ист от}} = N_{\text{п ист от}} / M$$

где:

$N_{\text{п ист от}}$  - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

$M$  - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

| Фактическое кол-во прекращений подачи тепловой энергии за 2016 год, причиной которых явились технолог. нарушения на источниках тепловой энергии | Период | Общая мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвест. программы | Фактический показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Плановый показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии* |
|---|--------|--|---|---|
| $N_{\text{п ист}}$  |        | $M$ (Гкал/ч)   | $P_{\text{п ист(факт)}}$  | $P_{\text{п ист(план)}}$  |
| 39  | 2016   | 2171,45  | 0,01796   | 0,01838   |

Приложение: журнал учета текущей информации о нарушениях в подаче тепловой энергии (источники) за 2016 год

\*- утвержден решением РСТ НО от 30.06.2014 г. №26/2